







上市町防災行政無線更新工事


実 施 設 計 図 面

上市町










屋外拡声子局(役場屋上) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱	1式	既設流用
②	高性能スピーカー	高性能スピーカー (60W)	4本	
③	取付金具	RABD-18セット	1組	
④	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	14m	
⑤	端子函	SP-5 (ステンレスパッド SFT-N209含む)	1個	
⑥	空中線	60MHz帯 ダイポールアンテナ型	1基	
⑦	同軸ケーブル	EM-8DFB	3m	
⑧	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑨	電線配管	G-42	22m	
⑩	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	6m	
⑪	通信ケーブル	CAT6-4P	24m	
⑫	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	9m	
⑬	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(120W増設含む)	2台	
⑭	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑮	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
⑯	電源ケーブル	5. 5sq-2C	10m	

親局送信部


番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
⑰	空中線	60MHz帯 ブラウン型	1基	
⑱	取付金具	ブラウン用	1式	
⑲	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑳	同軸ケーブル	10D-FB	80m	
㉑	同軸コネクタ	NP-10D	2個	装置側含む
㉒	電線配管	G-42	10m	




屋外再送信子局 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L=17.4m 付属品付	1式	既設流用
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	1本	
③	取付金具	RANH	1組	
④	取付バンド	RABD-18	1組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑥	端子箱	SP-5 (ステンレスパッド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子ハ木型	2基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	27m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	4個	装置側含む
⑩	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑪	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑫	両持ち取付金具		1組	
⑬	同軸避雷器	60MHz帯	2個	
⑭	電力線引留金具	DWH-A	1個	既設流用
⑮	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	既設流用
⑯	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑰	屋外再送信子局	現用/予備	1式	
⑱	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	4組	
⑲	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑳	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉑	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉒	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉓	電源ケーブル	1.25mm2-2C	15m	
㉔	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉕	電源ケーブル	VVF2.0 DC電源	20m	
㉖	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	24m	
㉗	導線保護パイプ	16mm	2m	既設流用
㉘	取付バンド	SNB272-295	2本	既設流用
㉙	機器接地線	IV5.5sq	4m	既設流用
㉚	根巻コンクリート	ﾚﾐｯｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	既設流用
㉛	再生砕石	RC-40	0.15m3	既設流用
㉜	接地棒	φ10×L1500mm	1本	既設流用

機器取付拡大図






屋外拡声子局(大松) 装柱機器・材料表


番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L=17.4m 付属品付	1式	既設流用
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	1本	
③	取付金具	RANH	1組	
④	取付バンド	RABD-18	1組	
⑤	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	1本	
⑥	スピーカー取付金具	RADH-9-2	1組	
⑦	取付バンド	3BD-HD-17	1組	
⑧	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑨	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑩	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑪	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑫	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑬	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑭	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑮	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑯	電力線引留金具	DWH-A	1個	既設流用
⑰	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	既設流用
⑱	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑲	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑳	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
㉑	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉒	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉓	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉔	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉕	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉖	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉗	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉘	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉙	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉚	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉛	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉜	再生砕石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉝	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(馬場島) 装柱機器・材料表


番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L=14.6m 付属品付	1式	既設流用
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	2本	
③	取付金具	RANH	1組	
④	取付バンド	RABD-18	1組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	16m	
⑥	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑩	両持ち取付金具		1組	
⑪	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑫	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑬	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑭	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑮	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑯	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
⑰	取付バンド	SNB272-295	1組	
⑱	電源ケーブル	5.5sq-2C	15m	既設流用
⑲	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ	10m	既設流用
⑳	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉑	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉒	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉓	導線保護パイプ	16mm	2m	既設流用
㉔	取付バンド	SNB272-295	2本	既設流用
㉕	機器接地線	IV5.5sq	4m	既設流用
㉖	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	既設流用
㉗	再生碎石	RC-40	0.15m3	既設流用
㉘	接地棒	φ10×L1500mm	1本	既設流用



屋外拡声子局(A-1) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	19m	
⑥	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑩	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑪	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑫	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑬	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑭	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑮	電源ケーブル	5. 5sq-2C	8m	
⑯	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑰	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑱	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑲	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑳	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉑	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉒	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	3m	
㉓	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉔	電線管	防水ﾌﾟﾘﾌｧﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉕	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉖	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉗	機器接地線	IV5. 5sq	4m	新設の場合
㉘	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0. 64m3	新設の場合
㉙	再生碎石	RC-40	0. 15m3	新設の場合
㉚	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(A-1a) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑥	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑩	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑪	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑫	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑬	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑭	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑮	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑯	屋外拡声装置 (アンサーバック有り)	120W ステンレス筐体 (送受信部含む)	1台	
⑰	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑱	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑲	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑳	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉑	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉒	電源ケーブル	1.25mm ² -2C	3m	
㉓	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉔	電線管	防水ﾌﾟﾘﾌｧﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉕	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉖	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉗	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉘	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m ³	新設の場合
㉙	再生碎石	RC-40	0.15m ³	新設の場合
㉚	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(A-1b) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	19m	
⑥	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑩	両持ち取付金具		1組	
⑪	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑫	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑬	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑭	電源ケーブル	5. 5sq-2C	8m	
⑮	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑯	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑰	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑱	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑲	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
⑳	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉑	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	3m	
㉒	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉓	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉔	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉕	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉖	機器接地線	IV5. 5sq	4m	新設の場合
㉗	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0. 64m3	新設の場合
㉘	再生碎石	RC-40	0. 15m3	新設の場合
㉙	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(A-2) 装柱機器・材料表


番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
⑥	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
⑦	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑧	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑨	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑩	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑪	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑫	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑬	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑭	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑮	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑯	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑰	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑱	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑲	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑳	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
㉑	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉒	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉓	電源接続箱	ブレーカ、SPD付属	1台	
㉔	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉕	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉖	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉗	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｬｰﾌﾞ #30	6m	
㉘	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉙	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉚	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉛	根巻コンクリート	レディミクスコンクリート 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉜	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉝	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。



番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
⑥	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
⑦	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑧	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑨	端子函	SP-5 (ステンレスパント SFT-N209含む)	1個	
⑩	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑪	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑫	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑬	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑭	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑮	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑯	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑰	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑱	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑲	屋外拡声装置 (アンサーバック有り)	120W ステンレス筐体 (送受信部含む)	1台	
⑳	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
㉑	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉒	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉓	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉔	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉕	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉖	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉗	電線管	防水ブリリカチューブ #30	6m	
㉘	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉙	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉚	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉛	根巻コンクリート	レディミクスコンクリート 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉜	再生砕石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉝	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(A-2 b) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
⑥	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
⑦	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑧	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	19m	
⑨	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑩	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑪	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑫	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑬	両持ち取付金具		1組	
⑭	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑮	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑯	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑰	電源ケーブル	5. 5sq-2C	8m	
⑱	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑲	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑳	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉑	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉒	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉓	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉔	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	3m	
㉕	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉖	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉗	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉘	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉙	機器接地線	IV5. 5sq	4m	新設の場合
㉚	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0. 64m3	新設の場合
㉛	再生碎石	RC-40	0. 15m3	新設の場合
㉜	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(A-3) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	高性能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※本	
⑥	取付金具	RABD-18セット	※組	
⑦	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑧	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑨	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑩	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑪	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑫	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑬	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑭	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑮	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑯	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑰	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑱	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑲	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑳	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉑	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉒	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉓	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉔	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉕	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉖	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ ㉓30	6m	
㉗	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉘	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉙	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉚	根巻コンクリート	レﾍﾞﾙﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉛	再生砕石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉜	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。




屋外拡声子局(A-3 a) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	高性能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※本	
⑥	取付金具	RABD-18セット	※組	
⑦	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑧	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑨	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑩	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑪	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑫	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑬	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑭	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑮	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑯	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑰	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑱	屋外拡声装置 (アンサーバック有り)	120W ステンレス筐体 (送受信部含む)	1台	
⑲	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑳	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉑	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉒	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉓	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉔	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉕	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉖	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉗	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉘	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉙	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉚	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉛	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉜	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。


承認 APP'D	検閲 CHECKED	製図 DRAWN	尺 度 SCALE 1/40	工事名称 PROJECT 上山市防災行政無線更新工事	日 付 DATE
				図面名称 TITLE 屋外拡声子局(A-3 a) 標準図	図面番号 DRAWING No.



屋外拡声子局(A-3c) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	高性能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※本	
⑥	取付金具	RABD-18セット	※組	
⑦	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑧	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑨	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑩	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑪	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑫	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑬	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑭	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑮	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑯	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑰	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑱	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	2台	増設ユニット含む
⑲	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑳	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉑	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉒	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉓	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉔	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉕	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉖	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉗	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉘	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉙	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉚	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉛	再生砕石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉜	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(A-4) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	レフレックススピーカー	レフレックス型 (20W・30W)	※本	
③	取付金具	RANH	※組	
④	取付バンド	RABD-18	※組	
⑤	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
⑥	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
⑦	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑧	高機能スピーカー	30W・60W	※台	
⑨	取付金具	RABD-18セット	1組	
⑩	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑪	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑫	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑬	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑭	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑮	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑯	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑰	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑱	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑲	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑳	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
㉑	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
㉒	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
㉓	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉔	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉕	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉖	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉗	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉘	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉙	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉚	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉛	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉜	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉝	根巻コンクリート	レﾃﾞｨｸﾞﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉞	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉟	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。




屋外拡声子局(B-1) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
③	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
④	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑥	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑩	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑪	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑫	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑬	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑭	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑮	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑯	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑰	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑱	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑲	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑳	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉑	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉒	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉓	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉔	電線管	防水ﾌﾟﾘﾌｧﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉕	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉖	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉗	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉘	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉙	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉚	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。




※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(B-1b) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
③	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
④	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑤	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	19m	
⑥	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑦	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑧	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑨	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑩	両持ち取付金具		1組	
⑪	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑫	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑬	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑭	電源ケーブル	5. 5sq-2C	8m	
⑮	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑯	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑰	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑱	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑲	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
⑳	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉑	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	3m	
㉒	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉓	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉔	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉕	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉖	機器接地線	IV5. 5sq	4m	新設の場合
㉗	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0. 64m3	新設の場合
㉘	再生碎石	RC-40	0. 15m3	新設の場合
㉙	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。




屋外拡声子局(B-2) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
③	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
④	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑤	高機能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※台	
⑥	取付金具	RABD-18セット	1組	
⑦	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑧	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑨	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑩	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑪	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑫	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑬	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑭	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑮	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑯	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑰	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑱	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑲	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑳	外部接続箱	防水型SUS	1台	
㉑	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉒	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉓	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉔	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉕	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉖	電線管	防水ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉗	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉘	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉙	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉚	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉛	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉜	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。




※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(B-2 b) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
③	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
④	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑤	高機能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※台	
⑥	取付金具	RABD-18セット	1組	
⑦	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	19m	
⑧	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑨	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑩	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑪	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑫	両持ち取付金具		1組	
⑬	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑭	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑮	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑯	電源ケーブル	5. 5sq-2C	8m	
⑰	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑱	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑲	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑳	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉑	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉒	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉓	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	3m	
㉔	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉕	電線管	防水ﾌﾟﾘﾌｧﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉖	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉗	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉘	機器接地線	IV5. 5sq	4m	新設の場合
㉙	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0. 64m3	新設の場合
㉚	再生碎石	RC-40	0. 15m3	新設の場合
㉛	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(B-2c) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	ストレートスピーカー	ストレート型 (30W・50W)	※本	
③	スピーカー取付金具	RADH-9-2	※組	
④	取付バンド	3BD-HD-17	※組	
⑤	高機能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※台	
⑥	取付金具	RABD-18セット	1組	
⑦	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑧	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑨	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑩	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑪	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑫	両持ち取付金具		1組	
⑬	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑭	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑮	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑯	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑰	屋外拡声装置 (アンサーバック有り)	120W ステンレス筐体 (送受信部含む)	1台	
⑱	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑲	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑳	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
㉑	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
㉒	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉓	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉔	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉕	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉖	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉗	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉘	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉙	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉚	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉛	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合


※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(C-1) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	高性能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※本	
③	取付金具	RABD-18セット	※組	
④	スピーカーケーブル	VCT1.25sq-2C	19m	
⑤	端子函	SP-5 (ステンレスバンド SFT-N209含む)	1個	
⑥	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑦	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑧	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑨	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑩	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑪	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑫	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑬	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑭	電源ケーブル	5.5sq-2C	8m	
⑮	屋外拡声装置	120W ステンレス筐体(受信部含む)	1台	
⑯	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑰	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑱	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑲	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
⑳	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉑	電源ケーブル	1.25mm2-2C	3m	
㉒	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉓	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ #30	6m	
㉔	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉕	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉖	機器接地線	IV5.5sq	4m	新設の場合
㉗	根巻コンクリート	レﾃﾞｨﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0.64m3	新設の場合
㉘	再生碎石	RC-40	0.15m3	新設の場合
㉙	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合



※数量および規格等は別途指示による。



屋外拡声子局(C-1 a) 装柱機器・材料表

番号	名 称	規 格 等	数 量	備 考
①	空中線柱	鋼管組立柱 L-560 付属品付	1式	新設の場合
②	高性能スピーカー	ソノコラムスピーカー (30W・60W)	※本	
③	取付金具	RABD-18セット	※組	
④	スピーカーケーブル	VCT1. 25sq-2C	19m	
⑤	端子函	SP-5 (ステンレスパッド SFT-N209含む)	1個	
⑥	空中線	60MHz帯 3素子八木型	1基	
⑦	同軸ケーブル	EM-8D-FB	15m	
⑧	同軸コネクタ	NP-8D	2個	装置側含む
⑨	取付バンド	空中線取付金具用 3BD-HD-17	1組	
⑩	アームタイ	空中線支持用取付金具 AMT-0	1組	
⑪	同軸避雷器	60MHz帯	1個	
⑫	電力線引留金具	DWH-A	1個	新設の場合
⑬	取付バンド	電力線引留金具用 IBT-208	1個	新設の場合
⑭	電源ケーブル	5. 5sq-2C	8m	
⑮	屋外拡声装置 (アンサーバック有り)	120W ステンレス筐体 (送受信部含む)	1台	
⑯	取付バンド	屋外拡声装置取付金具用	1組	
⑰	外部接続箱	防水型SUS	1台	
⑱	取付バンド	外部接続箱取付用	1組	
⑲	電源接続箱	ブレーカ、SPD附属	1台	
⑳	取付バンド	SNB272-295	1組	
㉑	電源ケーブル	1. 25mm2-2C	3m	
㉒	通信ケーブル	CAT6-4P	12m	
㉓	電線管	防水ﾌﾟﾘｶﾁｬｰﾌﾞ ｳｹﾞ30	6m	
㉔	導線保護パイプ	16mm	2m	新設の場合
㉕	取付バンド	SNB272-295	2本	新設の場合
㉖	機器接地線	IV5. 5sq	4m	新設の場合
㉗	根巻コンクリート	ﾚﾎﾞﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25	0. 64m3	新設の場合
㉘	再生砕石	RC-40	0. 15m3	新設の場合
㉙	接地棒	φ10×L1500mm	1本	新設の場合

※数量および規格等は別途指示による。



發電機分電盤