


計画配管平面図

S = 1:200




中新川郡上市町釈泉寺地内



工事名			
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図面名	全体計画平面図		
縮尺	S=1:200 (A1) S=1:400 (A3)	図面番号	1/10
上市町水道事業			

埋設配管詳細図
S = Free




凡 例


	GX形ライナー
	P-Link
	G-Link

工 事 名			
工事場所			
図 面 名			
縮 尺			
S=FREE			
図面番号			
2/10			
上市町水道事業			

平面図 S=1:150



側面図 S=1:150



防食詳細図 S=FREE

埋設防食





鋼管	φ165.2 x 3.5 t SUS304TP
プライマー	
FRP	
トップコート	

保温防食



鋼管	φ165.2 x 3.5 t SUS304TP
発泡ウレタン注入	
鋼管	φ457.2 x 9.5 t STK400
プライマー	
FRP	
トップコート	
ポリウレタン樹脂塗料	P69-50T (ブルー)

※現場ラッキング部は内外面無塗装とする

工事名	積泉寺橋送水管更新工事
工事場所	上市町 積泉寺、極楽寺 地内
図面名	水管橋概要図
縮尺	図示 図面番号 3/10
上市町水道事業	



※防護コンクリートは現地状況に合わせて打設すること。



※現場ラッキング部は内外面無塗装とする


注記

- ・▲印は現場溶接箇所を示す。
- ・管継手は150A SUS304 Sch10Sとする。
- ・埋設部の現場溶接箇所には熱収縮チューブを施す。
- ・突合せ溶接部はX線検査（リング1枚）を行う。
- ・L/300～L/200の仕上りキャンバーを設ける。


工 事 名			
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図 面 名	水管橋一般図		
縮 尺	図示	図面番号	4/10
上市町水道事業			

右岸橋台部詳細図 S=1:30

平面图




A-A矢視図



既設管接合部参考図 S=1:20

平面图







※橋脚部は想定図の為、足場設置後に再実測し形状及び構造検討を行う事。

工 事 名			
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図 面 名	水管橋詳細図I		
縮 尺	図示	図面番号	5/10
上市町水道事業			


リングサポート詳細図 S=1:10

材質：SUS304
右岸橋台部



支持金具詳細図 S=1:10


材質：SUS304
N=1



※寸法は調整値としライナプレートで高さ調整する。

防護コンクリート断面図 S=1:20

埋設部



※橋脚部のリングサポートは同形状とするが、張出金具の形状及び、アンカーボルトは足場設置後に検討する事とする。


工事名	
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内
図面名	水管橋詳細図2
縮尺	図示 図面番号 6/10
上市町水道事業	

管土工標準図

S=1:20


①県道As管土工

φ150 DIP H=1.0m
φ150 DIP撤去 H=1.2m
250≦T<1000
(旧B交通)



②県道As管土工・防護コンクリート工

φ150 H=1.0m
250≦T<1000
(旧B交通)




路面復旧工標準図

S=1:20

県道As本復旧


25≦T<1000
(旧B交通)




仕切弁室詳細図

(D=1.0m) S=1:20

平面図




断面図



令和6年度		1期工事	
工 事 名	釈泉寺橋送水管更新工事		
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図 面 名	管土工図		
縮 尺	S=1:20 (A1)	図面番号	7/10
	S=1:40 (A3)		
上市町水道事業			


舗装復旧平面図

S = 1:200



中新川郡上市町釈泉寺地内

1期工事(埋設部)



凡 例


舗装本復旧(As)

令和6年度		1期工事	
工 事 名	釈泉寺橋送水管更新工事		
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図 面 名	舗装復旧平面図		
縮 尺	S=1:200 (A1) S=1:400 (A3)	図面番号	8/10
上市町水道事業			

吊足場計画平面図

S = 1:200

中新川郡上市町




中新川郡上市町釈泉寺地内

令和6年度		1期工事	
工 事 名	釈泉寺橋送水管更新工事		
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図 面 名	吊足場計画平面図		
縮 尺	S=1:200 (A1)	図面番号	9/10
	S=1:400 (A3)		
上市町水道事業			


吊足場計画側面図

S = 1:200



吊足場計画断面図

S = 1:50



令和6年度		1期工事	
工 事 名	釈泉寺橋送水管更新工事		
工事場所	上市町 釈泉寺、極楽寺 地内		
図 面 名	吊足場計画側面・断面図		
縮 尺	図示	図面番号	1/10
上市町水道事業			