成績書NO. C160307

水質検査成績書

令和　8年　3月13日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：160146

令和　8年　3月　4日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務			
	採水箇所	相ノ木会館（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　9.5　℃	気温　8.5　℃
	採水日時	令和　8年　3月　4日 8:25	検査期日	令和　8年　3月　4日～　3月12日	
	天候等	当日天候　曇	前日天候　雨	採水時残留塩素　0.20　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下
塩化物イオン	6.0　mg/L	200　mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	40　mg/L	300　mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下
pH 値	6.8	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5　度未満	5　度以下
濁度	0.2　度未満	2　度以下
－以下余白－		

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。		

成績書ＮＯ．Ｃ１６０３０８

水質検査成績書

令和　８年　３月１３日

上市町長 中川 行孝　殿
受注番号：１６０１４６

令和　８年　３月　４日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県15水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多１８３１－３
ＴＥＬ　(076) 471－0645
ＦＡＸ　(076) 471－8471

検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務			
	採水箇所	大岩消防屯所（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　8.0　℃	気温　6.0　℃
	採水日時	令和　８年　３月　４日 9:30	検査期日	令和　８年　３月　４日～　３月１２日	
	天候等	当日天候　雨	前日天候　雨	採水時残留塩素　0.30　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下
塩化物イオン	8.3　mg/L	200　mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	43　mg/L	300　mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下
ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5　度未満	5　度以下
濁度	0.2　度未満	2　度以下
－以下余白－		

		検査区分責任者	
判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。		

成績書NO. C160309

水質検査成績書

令和　8年　3月13日

上市町長 中川 行孝　殿
受注番号：160146

令和　8年　3月　4日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定
厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務			
	採水箇所	釈泉寺公民館（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　10.0　℃	気温　6.5　℃
	採水日時	令和　8年　3月　4日 9:50	検査期日	令和　8年　3月　4日～　3月12日	
	天候等	当日天候　雨	前日天候　雨	採水時残留塩素　0.25　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下
塩化物イオン	6.1　mg/L	200　mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	41　mg/L	300　mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下
pH 値	6.9	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5　度未満	5　度以下
濁度	0.2　度未満	2　度以下
－以下余白－		

		検査区分責任者	
判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。		

成績書ＮＯ．Ｃ１６０３１０

水質検査成績書

令和　８年　３月１３日

上市町長 中川 行孝　殿
受注番号：１６０１４６

令和　８年　３月　４日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定
厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県５水　第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多１８３１－３
ＴＥＬ (076) 471－0645
ＦＡＸ (076) 471－8471

検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務			
	採水箇所	除雪格納庫（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　8.5　℃	気温　4.0　℃
	採水日時	令和　８年　３月　４日 9:05	検査期日	令和　８年　３月　４日～　３月１２日	
	天候等	当日天候　雨時々霙	前日天候　雨	採水時残留塩素　0.25　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下
塩化物イオン	3.1　mg/L	200　mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	21　mg/L	300　mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下
ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5　度未満	5　度以下
濁度	0.2　度未満	2　度以下
－以下余白－		

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。		