成績書NO. C161707

水質検査成績書

令和　8年10月28日

上市町長 中川 行孝　殿
受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務　第1配水区及び第2配水区			
	採水箇所	相ノ木会館（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　24.5　℃	気温　19.6　℃
	採水日時	令和　8年10月　7日 8:35	検査期日	令和　8年10月　7日～　10月26日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　0.12　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	1mL中100CFU以下	－以下余白－		
大腸菌	不検出	検出されないこと			
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
塩素酸	0.13　mg/L	0.6　mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
クロロホルム	0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
総トリハロメタン	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ブロモホルム	0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.03　mg/L未満	0.3　mg/L以下			
塩化物イオン	3.0　mg/L	200　mg/L以下			
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	41　mg/L	300　mg/L以下			
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下			
pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5　度未満	5　度以下			
濁度	0.2　度未満	2　度以下			

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。		

成績書NO. C161709

水質検査成績書

令和　8年10月28日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体					
	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務　大岩配水区			
	採水箇所	大岩消防屯所（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　21.5　℃	気温　20.0　℃
	採水日時	令和　8年10月　7日 10:00	検査期日	令和　8年10月　7日～　10月26日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　0.15　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	1mL中100CFU以下	－以下余白－		
大腸菌	不検出	検出されないこと			
鉛及びその化合物	0.003 mg/L	0.01 mg/L以下			
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
塩素酸	0.34　mg/L	0.6　mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
クロロホルム	0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
総トリハロメタン	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ブロモホルム	0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.03　mg/L未満	0.3　mg/L以下			
塩化物イオン	3.7　mg/L	200　mg/L以下			
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	43　mg/L	300　mg/L以下			
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下			
pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5　度未満	5　度以下			
濁度	0.2　度未満	2　度以下			

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。		

成績書NO. C161710

水質検査成績書

令和　8年10月28日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市秋多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体					
検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務　釈泉寺配水区				
採水箇所	釈泉寺公民館（浄水）				
採水者	株式会社安全性研究センター		水温　22.2　℃	気温　20.0　℃	
採水日時	令和　8年10月　7日 10:20	検査期日	令和　8年10月　7日～　10月26日		
天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　0.18　mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	1mL中100CFU以下	－以下余白－		
大腸菌	不検出	検出されないこと			
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
塩素酸	0.16　mg/L	0.6　mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
クロロホルム	0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
総トリハロメタン	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ブロモホルム	0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.03　mg/L未満	0.3　mg/L以下			
塩化物イオン	3.1　mg/L	200　mg/L以下			
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	42　mg/L	300　mg/L以下			
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下			
pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5　度未満	5　度以下			
濁度	0.2　度未満	2　度以下			

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。		

成績書NO. C161711

水質検査成績書

令和　8年10月28日

上市町長 中川行孝　殿

受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体					
検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務　種配水区			
	採水箇所	除雪格納庫（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　19.0　℃	気温　19.3　℃
	採水日時	令和　8年10月　7日 9:25	検査期日	令和　8年10月　7日～　10月26日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　0.15　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	1mL中100CFU以下	－以下余白－		
大腸菌	不検出	検出されないこと			
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
塩素酸	0.20　mg/L	0.6　mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
クロロホルム	0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
総トリハロメタン	0.01　mg/L未満	0.1　mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ブロモホルム	0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.03　mg/L未満	0.3　mg/L以下			
塩化物イオン	3.1　mg/L	200　mg/L以下			
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	25　mg/L	300　mg/L以下			
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3　mg/L未満	3　mg/L以下			
pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5　度未満	5　度以下			
濁度	0.2　度未満	2　度以下			

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。		

成績書NO. C161708

水 質 検 査 成 績 書

令和　8年10月28日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体	採水場所	上市町水道事業　水道水質検査業務　第1配水区及び第2配水区			
	検体名	相ノ木会館（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　24.5　℃	気温　19.6　℃
	採水日時	令和　8年10月　7日 8:35	検査期日	令和　8年10月　7日～　10月26日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　0.12　mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.000002 mg/L未満	－
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002 mg/L未満	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	0.00005 mg/L以下
－以下余白－		

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。		

成績書NO. C161712

水 質 検 査 成 績 書

令和　8年10月28日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体	採水場所	上市町水道事業　水道水質検査業務　種配水区			
	検体名	除雪格納庫（浄水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　19.0　℃	気温　19.3　℃
	採水日時	令和　8年10月　7日 9:25	検査期日	令和　8年10月　7日～　10月26日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素	0.15　mg/L

検査項目	検査成績	水質基準
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.000002 mg/L未満	－
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002 mg/L未満	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	0.00005 mg/L以下
－以下余白－		

判定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。	検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。		

成績書NO. C161713

水 質 検 査 成 績 書

令和　8年10月28日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：160724

令和　8年10月　7日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県5水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831－3
TEL (076) 471－0645
FAX (076) 471－8471

検体					
	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務　第1水源地			
	採水箇所	堤谷水源地（原水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　17.2　℃	気温　20.0　℃
	採水日時	令和　8年10月　7日 9:00	検査期日	令和　8年10月　7日～10月　8日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　－　mg/L	

検査項目	検査成績	検査方法
大腸菌	陰性	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号 別添1
嫌気性芽胞菌	0　個/100mL	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号 別添2
－以下余白－		

判定		検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考			

成績書ＮＯ．Ｃ１６１７１４

水 質 検 査 成 績 書

令和　８年１０月２８日

上市町長 中川 行孝　殿

受注番号：１６０７２４

令和　８年１０月　７日に御依頼されました検体の検査成績を下記のとおり報告致します。

厚生労働大臣登録番号　第182号
登録番号富山県５水　第4-07号
株式会社　安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多１８３１－３
ＴＥＬ　(076)　471－0645
ＦＡＸ　(076)　471－8471

検体	検査対象	上市町水道事業　水道水質検査業務　釈泉寺水源地			
	採水箇所	釈泉寺水源地（原水）			
	採水者	株式会社安全性研究センター		水温　15.0　℃	気温　20.0　℃
	採水日時	令和　８年１０月　７日 9:12	検査期日	令和　８年１０月　７日～１０月　８日	
	天候等	当日天候　晴	前日天候　曇のち雨	採水時残留塩素　－　mg/L	

検査項目	検査成績	検査方法
大腸菌	陰性	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号 別添1
嫌気性芽胞菌	0　個/100mL	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号 別添2
－以下余白－		

判定		検査区分責任者	
		理化学	生物学
備考			